

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 ZVZ

„Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie firmy KL RINK“

Evidenční číslo zakázky: VZ371362

I. Informace o zadavateli:

Název zadavatele: KL RINK v.o.s.
Sídlo zadavatele: Jesenný 12, 512 12 Jesenný
IČ: 609 33 224

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie firmy KL RINK“
Zvolený druh zadávacího řízení: Podlimitní zakázka na stavební práce
Cena sjednané ve smlouvě: 12.497.867,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem výběrového řízení na generálního dodavatele na stavební práce a dodávku technologií pro administrativní/výrobní budovu společnosti KL RINK v.o.s. s cílem snížení energetické náročnosti objektu prostřednictvím:

Stavebních úprav

Stavební úpravy, které vyžaduje instalace kotle na dřevní hmotu, provozního zásobníku a umístění sila spočívají v základových patkách pro silo, v základové patce pro vnější komín, v dělicí stěně mezi kotelnou a provozním zásobníku paliva, v kanálu v kotelně a kanálem vně sila, v sádkartonovém podhledu v kotelně, provozním zásobníku paliva, místnosti s drtičem. Součástí je navýšení terénu v pruhu širokém 1 500 mm na severozápadní vnější straně areálu (č.p.12).

Dále zateplení vnějších stěn objektů areálu č.p. 12 a objektu č.p. 74, zateplení podhledů pod krovky v objektu č.p. 12 a č.p. 74. Výměna části oken v č.p. 12 a č.p. 74.

Vytápění a ohřevu

Zřízení nového centrálního zdroje pro vytápění a ohřev TUV. V kotelně bude instalován nízkotlaký kotel na spalování dřevitých a dřevotřískových pilin pro ohřev vody a vytápění

(technické parametry v příloze č. 3). Doprava paliva z dodaného zásobníku tvoří součást automatického dávkování paliva do kotle. Tvoří ho dávkovací šnek – dopravník od zásobníku paliva do dávkovače paliva a dávkovač paliva do kotle – zaručuje správné množství paliva v topeništi kotle. Palivo je přivedeno do spalovací komory, kde vytváří zásobu paliva pro dokonalé hoření, množství materiálu je automaticky doplňovaného podle nastaveného režimu. Celý systém dopravy materiálu ze zásobníku do kotle je uzavřený a nedochází k prašným emisím do prostoru kotelny.

Do dutiny dvojitého pláště spalovací komory je dvěma ventilátory primárního a sekundárního vzduchu vháněn vzduch nad a pod vrstvu spalovaného materiálu. Množství spalovacího vzduchu může být regulováno odděleně škrtkicí klapkou regulace, podle teploty spalovací komory a umožňuje tak dokonalé spálení materiálu.

Součástí opatření bude zavedení energetického manažerství.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č.1 a č.2 zadávací dokumentace, která obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Prováděcí dokumentace je zpracována dle platné legislativy ČR upravující oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a je v plném souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Stavbu je však nutno provádět tak, aby vyhověla po dokončení podmínkám vydaného Energetického auditu.

Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy o dílo a dle stavebních standardů, přičemž bude respektovat platný právní řád ČR.

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce¹	IČ uchazeče
Savory Group a.s., Kaprova 42/14, 110 00 Praha – Staré město	290 16 797

¹ V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele/zájemce.

IV. Identifikační údaje všech uchazečů:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce ²	IČ uchazeče	Nabídková cena
Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice	28714989	12 814 536,00
Savory Group a.s., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré město	29016797	12 497 867,00
Lomnická stavební spol. s r.o., Pivovarská 433, Lomnice nad Popelkou	25981544	13 591 635,45

V. Seznam vyřazených uchazečů vč. odůvodnění vyřazení

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce ³	Důvod pro vyřazení nabídky
Lomnická stavební spol. s r.o., Lomnice nad Popelkou	§ 76 odst. 1 ZVZ - Nedodali chybějící dokumenty a nepodali požadovaná vysvětlení; hodnotící komise

V Jesenném 16.6.2014



.....
 Ing. Ladislav Pekař

² V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele/zájemce.

³ V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele/zájemce.